

## İSTANBUL ANADOLU YAKASI EDAŞ 5 YILLIK BÖLGESEL ÜRETİM TESİSLERİ BAĞLANTI KAPASİTELERİ

SIRA NO	BAĞLANTI BÖLGESİ (İL)	TRAFÖ MERKEZİ (TM) ADI	İşletmeye Giren Lisanslı Santraller (MWe)	Olumlu Görüş Verilen Lisanslı Santraller (MWe)	İşletmeye Giren Lisanssız Santraller (MWe)	Olumlu Görüş Verilen Lisanssız Santraller (MWe)	2025	2026	2027	2028	2029	5 YILLIK BAĞLANABİLİR KAPASİTE (MWe)	
1	İSTANBUL AYEDAŞ	ATAŞEHİR			0,8786	0,0332	4	4	4	4	4	20	
2		BEYKOZ			1,9401	0,416	5	5	5	5	5	25	
3		BOSTANCI						5	5	5	5	5	25
4		BÜYÜKBAKKALKÖY				1,13268	0,378	4	3	3	3	3	16
5		CUMHURİYET	81,627			2,689	0,0555	4	4	4	4	4	20
6		DUDULLU				2,13843	2,771	6	6	6	6	6	30
7		DUDULLU METRO				0,115	0,037	5	5	5	5	5	25
8		GÖZTEPE				0,0125		5	6	6	6	6	29
9		İÇMELER	1			6,674795	6,228	6	7	7	10	10	40
10		İSAKÖY						2	2	2	2	2	10
11		KADIKÖY				1,82572	0,476	4	4	4	4	4	20
12		KARTAL				1,0545	1,812	4	4	4	4	4	20
13		KAVACIK				0,004	0,1	5	5	5	5	5	25
14		KURTKÖY	25,147			17,32829	1,53	6	7	7	10	10	40
15		KÜÇÜKBAKKALKÖY				6,6731	5,468	8	7	10	10	10	45
16		MALTEPE				4,05092	4,517	5	5	5	5	5	25
17		PAŞAKÖY				7,58782	0,9606	6	7	10	10	10	43
18		SELİMİYE				0,01	0,125	5	6	6	6	6	29
19		SOĞANLIK				0,1898	0,145	4	4	5	5	5	23
20		TEKE (ŞİLE)			5,68	1,20034	0,585	1	2	2	2	2	9
21		TEPEÖREN				17,71251	1,73239	4	4	4	4	4	20
22		TUZLA	6,5			0,3	1,521	2	2	2	2	2	10
23		ÜMRANİYE				0,643273	0,2733	8	7	10	10	10	45
24		VANİKÖY				0,04	0,02	3	4	4	4	4	19

Belirtilen kapasiteler trafo merkezi bazlı bölgesel maksimum bağlantı kapasiteleri olup bağlantı görüşleri oluşturulurken TEİAŞ TM kısa devre arıza akım limitleri, lisanssız üretim tesisleri için TEİAŞ tarafından bildirilen limitler, üretim tesislerinin TM'ye uzaklıkları ile ilgili teknik limitler uygulanacaktır.